

Tervapirtin hulevedet

TEKLA 28.08.2023 § 70
386/11.02.01/2023

Tekninen lautakunta teki rakentamispäätöksen Tervapirtintiestä kokouksessaan 24.7.2023. Kadunrakennussuunnitelmiin kuului hulevesien ohjaus ja viivästys. Hulevedet oli tarkoitus viivästyttää kadun alle rakennettavassa viivästysjärjestelmästä, josta ne johdetaan Elyn VT 12 hulevesien ohjausjärjestelmään avo-ojan ja rummun kautta edelleen pelto-ojiin ja vesistöön. Asia käsiteltiin näin elyn liikennepuolen kanssa 4.7.2023 pidetyssä neuvottelussa.

Pälkäneen Tokmannin rakennusluvan (Rakennus- ja ympäristöjaosto 14.6.2023) ehtona oli, että hulevesien käsittelyn suunnitelmat tulee hyväksyttää Ryjassa. Pirkanmaan Elyn y-puoli on myös antanut asiasta lausunnon. Ryja on käsitellyt suunnitelman kokouksessaan 9.8.2023 ja edellyttää hulevesien ohjaamista pohjavesialueen muodostumisalueen ulkopuolelle perusteena pohjaveden pilaamiskiellon vastainen seuraus (YSL, 527/2014 17 §).

Hulevesien edellyttämä muutos ei vaikuta Tervapirtin kadunrakentamisen urakkaan.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28§

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee Ryjan päätöksen tiedoksi ja päättää, että hulevesisuunnitelmat laaditaan niin, että hulevedet saadaan johdettua pohjavesialueen ulkopuolelle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.