

Tervapirtin hulevedet

TEKLA 28.08.2023 § 70

Tekninen lautakunta teki rakentamispäätöksen Tervapirtintiestä kokouksessaan 24.7.2023. Kadunrakennussuunnitelmiin kuului hulevesien ohjaus ja viivästys. Hulevedet oli tarkoitus viivästyttää kadun alle rakennettavassa viivästysjärjestelmästä, josta ne johdetaan Elyn VT 12 hulevesien ohjausjärjestelmään avo-ojan ja rummun kautta edelleen pelto-ojiin ja vesistöön. Asia käsiteltiin näin elyn liikennepuolen kanssa 4.7.2023 pidetyssä neuvottelussa.

Pälkäneen Tokmannin rakennusluvan (Rakennus- ja ympäristöjaosto 14.6.2023) ehtona oli, että hulevesien käsittelyn suunnitelmat tulee hyväksyttävä Ryjassa. Pirkanmaan Elyn y-puoli on myös antanut asiasta lausunnon. Ryja on käsitellyt suunnitelman kokouksessaan 9.8.2023 ja edellyttää hulevesien ohjaamista pohjavesialueen muodostumisalueen ulkopuolelle perusteena pohjaveden pilaamiskiellon vastainen seuraus (YSL, 527/2014 17 §).

Hulevesien edellyttämä muutos ei vaikuta Tervapirtin kadunrakentamisen urakkaan.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28§

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta merkitsee Ryjan päätöksen tiedoksi ja päättää, että hulevesisuunnitelmat laaditaan niin, että hulevedet saadaan johdettua pohjavesialueen ulkopuolelle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TEKLA 20.11.2023 § 106
386/11.02.01/2023

Hulevesien poisjohtamisesta on laadittu liitteenä olevat suunnitelmat. Suunnitelmien osalta on käyty 31.10.2023 neuvottelu kunnan sekä Elyn liikenne- ja ympäristöpuolen kanssa.

Suunnitelmat on laatinut FCG Finland Oy. Yleisperiaate suunnitelmissa on, että vedet ohjataan nykyisissä pelto-ojissa pohjavesialueen ulkopuolelle. Ojat kunnostetaan siten, että niihin lisätään vettä pidättävä kerros sekä viivästyksille riittävä määrä kivipesiä matkan varrelle. VT 12 alituskohdaksi esitetään nykyistä Elyn hallinnoimaa hulevesirumpua.

Suunnitelmien toteuttaminen edellyttää Rakennus- ja ympäristöjaoston hyväksyntää.

Suunnitelmien tultua hyväksytyksi, laaditaan hulevesien osalta sopimukset maanomistajien sekä Elyn ja kunnan kesken.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija	Harri Apell, tekninen johtaja p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi
Esitys	Tekninen johtaja Harri Apell Lautakunta esittää hulevesisuunnitelmat rakennus- ja ympäristöjaostolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.