

618/10.03.00.12/2023

Rakennustuotteen erillishyväksyntäpäätös

Selostus	<p>SSA Rakennus Oy hakee erillishyväksyntää San-suojaluukun käyttämiseksi rakennettavan Tokmannin tavaratalon väestönsuojassa. San-suojaluukku on tarkoitettu ulospäin asennetun luukun kätisyyden korjaamiseen saneerauskohteissa.</p> <p>Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 21 §:n mukaan, ”<i>Ympärysrakenteisiin tehtävien aukkojen ja läpivientien on vastattava kestävyydeltään ja tiiveydeltään väestönsuojalle asetettuja vaatimuksia ja ne on voitava sulkea väestönsuojan puolelta.</i>”</p> <p>Asennusvirheestä johtuen luukku on asennettu seinään väärin, asetuksen vastaisesti ulospäin aukeavaksi ja se on välttämätöntä korjata. Esitetyllä San -luukulla korjaus voidaan toteuttaa. Hakemuksen liitteiden mukaan luukku kiinnitetään seinään ruuviankkureilla, jonka jälkeen se vielä hitsataan seinässä olevaan karmiin. Saumat tiivistetään vielä tarvittaessa saumausmassalla.</p> <p>Palotarkastaja ei ole nähnyt asiassa huomautettavaa.</p> <p>Vastuu rakennustuotteen kelpoisuudesta on viime kädessä hankkeeseen ryhtyvällä.</p>
Toimivallan peruste	Hallintosääntö 30 §
Päätös	<p>Hakemus hyväksytään ehdolla, että</p> <ul style="list-style-type: none">▪ muutostyö on dokumentoitava ja tarvittaessa esitettävä rakennusvalvonnalle,▪ virheellisesti ulospäin avautuva luukku on poistettava,▪ luukun tulee olla suunniteltu kestävä suojan suojausalueen mukaiset painekuormat.
Allekirjoitus	<p>Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Pälkäneen kunnan asiahallinnanjärjestelmässä 12.12.2023. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.</p> <p>Arttu Jokinen Johtava rakennustarkastaja</p>
Pöytäkirjan nähtäväpito	Pälkäneen kunnan yleisessä tietoverkossa 12.12.2023.

618/10.03.00.12/2023

Jakelu

Pirkanmaan pelastuslaitos, Kalevi Laakkonen
SSA Rakennus Oy, Miika Leskinen
SSA Rakennus Oy, Onni Takala
Rakennusvalvonta, Tuomas Tikka

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusviranomainen

Pälkäneen Rakennus- ja ympäristöjaosto / Kirjaamo
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
palkane@palkane.fi
kirjaamo avoinna ma-pe klo 9 – 15.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusosoitus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuskirjelmän oheen on liitettävä pöytäkirjanote tiedoksianto- ja saantitodistuksineen. Hakija ei kuitenkaan saa oikaisuvaatimuksella hakea muutosta tähän päätökseen taikka saattaa sitä hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltija-/työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.