



Jarmo Tuukkanen
Keskustie 1
36600 Pälkäne
jarmo.tuukkanen@palkane.fi

Viite vesistöalitusilmoitus/lausuntopyyntö 21.11.2023

Lausunto vesistöalituksen luvanvaraisuudesta, vesijohdon sijoittaminen vesistöön, kiinteistöt 635-419-1-66 ja 635-419-11-0 , vesialueet 635-419-4-16, 635-419-12-2, 635-419-876-12, 635-419-876-16 ja 635-419-11-0, Luikala-Salmentaka, Tyrynsele, Pälkänevesi, Pälkäne

Olette tehnyt Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) vesistöalitusilmoituksen koskien alituskohtaa vesijohdon asentamiseen pohjaan painotettuna Pälkäneen Pälkäneveden Tyrynsele pohjaan välillä Luikala-Salmentaka.

Alituskohdat vesijohdon asettamiseen ovat kiinteistöt: 635-419-1-66 KAPEENKÄRKI ja 635-419-11-0 SALO. Vesialueiden kiinteistötunnukset ovat 635-419-4-16, 635-419-12-2, 635-419-876-12, 635-419-876-16 ja 635-419-11-0. Ilmoituksen perusteella vesistöalituksesta ei ole tehty ilmoitusta vesialueiden omistajille.

Hankkeen toteutus on vuoden 2024 kesällä.

Pirkanmaan ELY-keskus esittää asiasta seuraavan lausunnon:

Vesilain (587/2011) 2 luvun 5a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtavyöhykkeen tai puron alittava vesi-, viemäri- ja voimajohto, tietoliikennekaapeli sekä muu vaikutuksiltaan niihin rinnastuva johto toisenkin vesialueelle, jos sen 1) sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n nojalla; 2) sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulain nojalla; 3) sijoittamisesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle.

ELY-keskus katsoo, ettei hanke aiheuta vesilain 2 luvun 5a §:n kohtien 1-3 mukaisia seuraamuksia, joten hanke voidaan toteuttaa ilman vesilain mukaista lupaa. Vesilain 2 luvun 5a §:n mukaan hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista.

Hankkeen toteuttamisessa on kuitenkin noudatettava valtioneuvoston asetuksen 146/2018 (<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180146>) mukaisia säännöksiä johdon sijoittamisesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi sekä seuraavia edellytyksiä:

1) Rantautumisalueiden kiinteistöjen kanssa on sovittava vesijohdon asentamisesta.

2) Vesijohdon sijainti ranta-alueilla on tarvittaessa merkittävä ja rakenteet pidettävä kunnossa.

3) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on oltava asianmukaisessa kunnossa.

Lisäksi ELY-keskus huomauttaa, että vesistöön rakentaja on vesilain mukaisessa vastuussa mahdollisista vahingoista ja haitoista.

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä.

Asiakirjan hyväksyntä

Lausunnon on esitellyt ylitarkastaja Jussi Iso-Tuisku ja ratkaissut ylitarkastaja Vesa Hyvärinen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksymisestä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI

Pälkäneen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Tämä asiakirja PIRELY/13440/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/13440/2023 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Hyvärinen Vesa 14.12.2023 14:55

Esittelijä Iso-Tuisku Jussi 14.12.2023 14:54