

Vaihtoehto 1

Vanha puistomuuntamo kiinteistöllä 635-419-1-69, josta kaapelointi alkaa. Muuntamo on luvitettu v. 2019 ja asennettu v. 2020, suoja-alueineen 17m x 18m. Muuntamolle kulkee jo tällä hetkellä kaapelikaivanto/kaapelit, jotka asennettiin muuntamon kanssa samaan aikaan. Kaapelikaivanto kulkee mantereen puolella pääosin muuntamon suoja-alueella. Muuntamon suoja-alueen ja veden välissä on n. 10m osuus maata, jossa kulkee kaapelia ennestään. Tällä projektilla kaapelireitti lähtisi muuntamolta kohti järveä ja kulkisi pääosin suoja-alueella. Suoja-alueen ulkopuolelta on matkaa järveen n.10m. Projektilla asennettava kaapeli kaivettaisiin vanhojen kaapeleiden yhteyteen. Hyödynnettävissä olevien vanhojen reittien vuoksi uutta haittaa maanomistajalle ei tule. Kiinteistöä 635-419-1-69 lukuun ottamatta reitiltä jo kirjalliset sopimukset olemassa/allekirjoitettu ja korvaukset maksettu.

Elenia, sähköliittymä Kanttelinsaaret 1, Salmentaka

- Piirrosmerkki selitykset:
- Uusi maakaapeli 20kV
 - Olemassaoleva maakaapeli 20kV
 - Olemassaoleva maakaapeli 0,4kV
 - Olemassaoleva puistomuuntamo
 - Olemassaoleva jakokaappi
 - Olemassaoleva ilmajohto + pylväk 0,4kV

Uusi 20kV kaapeli punaisella katkoviivalla merkattuna, kokonaispituus projektilla n. 1318m

Uusi puistomuuntamo liittymää varten

ELENIA VERKKO OYJ			
Kaupunki: Pälkäne Kaup.osa: Salmentaka Alue: Kanttelinsaaret Piiri:	Suun.	Hyv.	Piir.
	Piir.nro NITA		Työ
	Suunnitelma:		
	Suun.pvm:		
	Tark.pvm:		
	Tulostuspvm:		17.06.2026
	Mittakaava:		1:5000
	Karttalehti:		

Vaihtoehto 2

Vanha puistomuuntamo, josta kaapelointi alkaa. Kaapelireitti kulkee reilu 100m mantereen puolella kiinteistön 635-419-4-54 puolella ennen järveen siirtymistä. Veteen siirtymisen jälkeen reitti kulkee saarten väliin asti kiinteistön 635-419-876,5 puolelle samoja reittejä vedessä olevien vanhojen kaapeleiden kanssa.

Elenia, sähköliittymä Kanttelinsaaret 1, Salmentaka

- Piirrosmerkki selitykset:
- Uusi maakaapeli 20kV
 - Olemassaoleva maakaapeli 20kV
 - Olemassaoleva maakaapeli 0,4kV
 - Olemassaoleva puistomuuntamo
 - Olemassaoleva jakokaappi
 - Olemassaoleva ilmajohto + pylväk 0,4kV

Uusi 20kV kaapeli punaisella katkoviivalla merkattuna, kokonaispituus projektilla n. 1965m.

Uusi puistomuuntamo liittymää varten

ELENIA VERKKO OYJ				
Kaupunki: Pälkäne Kaup.osa: Salmentaka Alue: Kanttelinsaaret Piiri:	Suun.	Hyv.	Piir.	
	Piir.nro	NITA		Työ
	Suunnitelma:			
	Suun.pvm:			
	Tark.pvm:			
	Tulostuspvm:		17.06.2026	
Mittakaava:		1:6000		
Karttalehti:				

Elenia, sähköliittymä Kanttelinsaaret 1, Salmentaka

Piirrosmerkki selitykset:

- Uusi maakaapeli 20kV
- Olemassaoleva maakaapeli 20kV
- Olemassaoleva maakaapeli 0,4kV
- Olemassaoleva puistomuuntamo
- Olemassaoleva jakokaappi
- Olemassaoleva ilmajohto + pylväs 0,4kV

Vaihtoehto 3

Vanha puistomuuntamo josta kaapelointi alkaa. Reitti kulkee peltojen reunoja kiinteistöjen 635-419-14-14, 635-419-14-3 & 635-419-2-72 läpi järveen.

Uusi rantautumistaulu

Uusi 20kV kaapeli punaisella katkoviivalla merkattuna, kokonaispituus projektilla n. 2530m

635-410-3-75

Uusi puistomuuntamo liittymää varten

ELENIA VERKKO OYJ			
Kaupunki: Pälkäne Kaup.osa: Salmentaka Alue: Kanttelinsaaret Piiri:	Suun.	Hyv.	Piir.
	Piir.nro	NITA	Työ
	Suunnitelma:		
	Suun.pvm:		
	Tark.pvm:		
	Tulostuspvm:	17.06.2026	
	Mittakaava:	1:6000	
	Karttalehti:		